No.	Disposición	Cumplimiento	
ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD LABORALES			
11	¿En la estructura de la torre de transmisión esta la etiqueta o placa con el numero de identificación? (Normatividad de C.F.E.)	(SI) 2	(NO) 0
12	¿La estructura cuenta con señales de seguridad para el peligro del alto voltaje y corriente, libres de obstáculos y pueden ser observadas e interpretadas? (NOM-026-STPS-1998, inciso 5.4, 8.2)	(SI) 2	(NO) 0
	Subtotal	**4**	
	Total	**24**	
	Calificación		
	% Cumplimiento		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo

TORRE DE TRANSMISIÓN

14

Guía de Verificación para el Proceso de Transmisión

CFE Una empresa de clase mundial
Subdirección de Transmisión

PASST
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

PRESENTACIÓN

En el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se desarrollan documentos de apoyo técnico para facilitar el cumplimiento de la normatividad en la materia de acuerdo a las condiciones de escala, tipo y actividades laborales de los centros de trabajo.

La presente publicación es resultado de una efectiva colaboración entre la Secretaría y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es una de las 19 guías de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes especialidades del proceso de transmisión eléctrica que se han elaborado con el propósito de facilitar la supervisión y la aplicación de medidas preventivas y correctivas en el sector.

Esta guía incluye 12 medidas de seguridad y salud en las torres de transmisión, estructuras de soporte para los conductores utilizados en la producción de la energía eléctrica.

TORRE DE TRANSMISIÓN

Centro de Trabajo_____ Fecha_____

Verificador_____

No.	Disposición	Cumplimiento	
SEGURIDAD EN INSTALACIONES			
1	¿El área se encuentra limpia de follaje? (NOM-001-STPS-1999; inciso 7.1)	SI 2	NO 0
2	¿Las estructuras están balizadas de la línea en cruces de líneas de transmisión, con ríos y con carreteras? (Normatividad de C.F.E.)	SI 2	NO 0
3	¿En cruces de las líneas de transmisión y con ríos están señalizados con boyas? (Normatividad de C.F.E.)	SI 2	NO 0
4	¿La línea de transmisión cumple con las especificaciones de libramientos entre cruces con vías de comunicación? (Normatividad de C.F.E.)	SI 2	NO 0
5	¿Debajo de las líneas de transmisión están libres los inmuebles? (Normatividad de C.F.E.)	SI 2	NO 0
6	¿Las estructuras cuentan con peldaños? (Normatividad de C.F.E.)	SI 2	NO 0
7	¿En zonas urbanas se tienen libramientos adecuados? (Normatividad de C.F.E.)	SI 2	NO 0
8	¿La estructura de la torre de transmisión cuentan con instalación de dispositivos de conexión a tierra? (RFSHMAT, Art. 99)	SI 2	NO 0
9	¿La cimentación y cuerpo estructural carece de signos de corrosión, ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, hundimientos u otra condición similar? (NOM-001-STPS-1999; inciso 5.2)	SI 2	NO 0
10	¿La torre de transmisión carece de signos de hundimientos, deslaves, asentamientos u otra condición similar? (NOM-001-STPS-1999; inciso 5.2)	SI 2	NO 0
	Subtotal	**20**	